

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» августа 2023 г., 52

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Боровского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Калужской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Калужская, р-н Боровский, г Боровск, ул Калужская, Дом 95а обл Калужская, р-н Боровский, г Боровск, ул
Калужская, Дом 95а, тел. 4843841064, e-mail: ond-40-5@40.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 28 » августа 2023 г. № 2308/005-40/47/ПНН**

1. Предостережение объявлено Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Жар-Птица", адрес юридического лица: ИНН 4003036235

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Действие.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приведут к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
Пункт: 14. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование
не обеспечено наличие устройств для samozакрывания на противопожарных дверях установленных в помещениях кухни, тепlopункта, электрощитовой
Устранить до: 01.11.2023
- Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
не проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (испытание ВПВ на водоотдачу необходимо осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью) (ст.4, 6 ФЗ-123; п.7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021)
Устранить до: 01.11.2023
- Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование
не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и классов зон на входной двери

помещения электрощитовой с наружной стороны

Устранить до: 01.11.2023

4. устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица

Пункт: 16, Подпункт: к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

допущено устройство (размещение) поста охраны и хранение материалов (мебель для поста охраны) под лестничным маршем (п.16 п.п. «к» ППР в РФ)

Устранить до: 01.11.2023

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

Обеспечить наличие устройств для самозакрывания на противопожарных дверях установленных в помещениях кухни, тепlopункта, электрощитовой; Провести испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (испытание ВПВ на водоотдачу необходимо осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью); Провести категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и классов зон на входной двери помещения электрощитовой с наружной стороны; Запретить хранение материалов и размещение поста охраны под лестничным маршем.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник ОНДиПР Боровского района (главный государственный инспектор Боровского района Калужской области по пожарному надзору) Недорезов Евгений Павлович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00СЕЕЕ259С733С207972А162С4236С058С
Выдатель: Недорезов Евгений Павлович
Действителен с 21.04.2023 по 14.07.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Недорезов Евгений Павлович - Начальник ОНДиПР Боровского района (главный государственный инспектор Боровского района Калужской области по пожарному надзору) телефон: +74843841064, E-mail: ond-40-5@40.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале